



PCB-Untersuchung durch Bremer Umweltinstitut GmbH
 Kinderlang im Sportturm
 Stand 05/2015 Auftragnummer K 1491 FB
 ● PCB-Luftprobe, Ergebnis kleiner 300 ng/m³



K 1491 FB -1; PCB –Summe kein Nachweis

K 1491 FB -2; 3-Stellenmischprobe einer Dichtmasse, Rückstellprobe



Gebäudeatlas Universität Bremen			
SPORT			
GRUNDRISS			
EBENE 1			
Proj. Nr.	1092/93	Datum	11.5.1980
Proj. Name	K 1491 FB	Maßstab	1:100
Proj. Datum	05.2015	Proj. Name	PCB-Untersuchung
Proj. Nr.	1092/93	Datum	11.5.1980
Proj. Name	K 1491 FB	Maßstab	1:100